

## РЕШЕНИЕ

№ ..... 268 ..... / 23.06.2016 г.

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, с мотивите и отразените резултати в протоколи № 1 и № 2 на комисия, назначена със № РД-15-231/26.05.2016 г. на директора на ИОМТ за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти от участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Топлинно изолиране и съпътстващи мерки на сградата на ИОМТ”, открита с Решение № 111/13.04.2016 г. на директора на ИОМТ

## РЕШИХ:

I. Обявявам класирането на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Топлинно изолиране и съпътстващи мерки на сградата на ИОМТ”, както следва:

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. „НСК София” ЕООД –      | 265 449,24 лв. без вкл. ДДС; |
| 2. „ТЕРМИКС ЕС” ООД –      | 284 413,94 лв. без вкл. ДДС; |
| 3. СДРУЖЕНИЕ „СТРАТИЕВИ“ – | 305 599,85 лв. без вкл. ДДС  |

II. Отстранени участници:

Участник №2 - ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев”;

Мотиви:

От представените декларации и сертификати е видно, че предложените от участника материали не отговарят напълно на изискванията на възложителя, заложиени в техническата спецификация:

(а) Възложителят е изискал топлоизолация – EPS с  $\delta = 0,05$  и  $0,12$  м и  $\lambda \leq 0,036$  W/m.K, а участникът не е указал дебелина;

(б) Възложителят е изискал: Топлоизолация – XPS с  $\delta=0,02, 0,1, 0,12$  и  $0,15$  м и  $\lambda \leq 0.032$  W/m.K. Участникът е предложил: Топлоизолация – XPS с  $\delta=0,02, 0,1, 0,12$  и  $0,15$  м и  $\lambda \leq 0.034$  W/m.K, вместо изискуемото от възложителя;

(в) Възложителят е изискал: Топлоизолация – минерална каменна вата с  $\delta=0,12$  м и  $\lambda \leq 0.035$  W/m.K, а участникът не е указал дебелина.

**Участник №4 - ДЗД „ПРО ЕНЕРДЖИ ГРУП“;**

Мотиви:

От представените декларации и сертификати е видно, че предложените от участника материали не отговарят напълно на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация:

(а) Възложителят е изискал: Топлоизолация – XPS с  $\delta=0,02, 0,1, 0,12$  и  $0,15$  м и  $\lambda \leq 0.032$  W/m.K, а участникът не е указал дебелина. В представения от участника сертификат са посочени дебелини от 20 до 120 мм. Данни за XPS с  $\delta=150$  мм липсват.

**Участник №5 - „Д & Д“ ООД;**

Мотиви:

Участникът е представил График за реализация, в който обаче *не е включил етапи на актуване.*

От представените декларации и сертификати е видно, че предложените от участника материали не отговарят напълно на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация:

(а) Възложителят е изискал: Топлоизолация – XPS с  $\delta=0,02, 0,1, 0,12$  и  $0,15$  м и  $\lambda \leq 0.032$  W/m.K, а участникът не е указал дебелина.

(б) Възложителят е изискал: Топлоизолация – минерална каменна вата с  $\delta=0,12$  м и  $\lambda \leq 0.035$  W/m.K. Участникът е предложил: Топлоизолация – минерална каменна вата с  $\delta=0,05$  м и  $\lambda \leq 0.035$  W/m.K, вместо изискуемото от възложителя.

**Участник №6 - „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД;**

Мотиви:

От представените декларации и сертификати е видно, че предложените от участника материали не отговарят напълно на изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация:

(а) Възложителят е изискал: Топлоизолация – XPS с  $\delta=0,02, 0,1, 0,12$  и  $0,15\text{м}$  и  $\lambda \leq 0.032 \text{ W/m.K}$ . Участникът не е представил сертификат, доказващ съответствие с изискванията на възложителя.

**Участник №7 - ДЗЗД „Д4 къмпани“;**

Мотиви:

От представените декларации и сертификати е видно, че предложените от участника материали не отговарят напълно на изискванията на възложителя, заложиени в техническата спецификация:

(а) Възложителят е изискал: Топлоизолация – XPS с  $\delta=0,02, 0,1, 0,12$  и  $0,15\text{м}$  и  $\lambda \leq 0.032 \text{ W/m.K}$ , а участникът не е указал дебелина в представения сертификат.

**С оглед на изложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) отстранявам от участие в процедурата участниците: №2 – ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“; №4 – ДЗЗД „ПРО ЕНЕРДЖИ ГРУП“; №5 – „Д&Д“ ООД; №6 – „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; №7 – ДЗЗД „Д4 къмпани“, тъй като представените от тях оферти не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.**

**Участник №8 - ДЗЗД „Интерхолд-Парсек“**

Мотиви:

С Протокол №1 комисията е констатирала, че участникът не е представил документ, удостоверяващ наличие на гаранция за участие в процедурата в една от формите, посочени в т. 21.5. от Документацията за участие – оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

В определения срок участникът не е предоставил допълнителни документи във връзка с констатациите по Протокол №1, поради което комисията приема, че по отношение на участника ДЗЗД „Интерхолд-Парсек“ са налице констатираните в Протокол №1 несъответствия с критериите за подбор.

**С оглед на изложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм.) отстранявам от участие в процедурата участника ДЗЗД „Интерхолд-Парсек“, тъй като в офертата си не е представил изискуем документ по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.**

**III.** Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Топлинно изолиране и съпътстващи мерки на сградата на ИОМТ”, открита с Решение № 111/13.04.2016 г. на директора на ИОМТ, класираният на първо място участник:

участника „НСК София” ЕООД.

**IV.** На основание чл. 73, ал. 3 и 4 от ЗОП, в тридневен срок от издаването му, настоящето решение да се изпрати на всички участници в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, като в деня на изпращането да се публикува и в профила на купувача на ИОМТ заедно с протокола от работата на комисията.

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от съобщаването му на участниците пред Комисията за защита на конкуренцията.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** Подпис: Съгласно чл.2 от ЗЗЛД  
проф. дхн Н. Малиновски,  
директор на ИОМТ-БАН